

Исх.№ 245 от 07.12.2016 г

**Главному государственному  
санитарному врачу по  
Ростовской области  
Ковалеву Е.В.**

### **Информационное письмо.**

В соответствии с предписанием должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области от 26.08.2016 № 504 сообщая следующее:

1. п.1. проведение ремонтных работ в туалетных комнатах групп №1,5, материалами, позволяющими проведение влажной уборки и дезинфекции, согласно пп.5.1,5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» ( срок – до 15.12.2017 г.) – **выполнено.**
2. п.2. провести ремонт ( замену) напольного покрытия в спальнях группах №1,2 ( срок – до 15.12.2016 г.) – выполнено.
3. П.6. обеспечить наличие в саду три комплекта постельного белья, два комплекта на матрасников ( срок – до 15.12.2017 г.) – **выполнено.**

4. п.8. обеспечить заполнение журнала бракеража готовой кулинарной продукции в соответствии с требованием санитарных правил СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» ( срок – до 15.12.2016 г.) – **выполнено.**
5. п.9. обеспечить заполнение журнала бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок в соответствии с требованием санитарных правил СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» ( срок – до 15.12.2016 г.) – **выполнено.**

Заведующий МБДОУ №293



Л.В.Рвачева

Исп. Брусняк Н.Г. заместитель зав.по АХР тел.:222-04-97

Управление образования города Ростова-на-Дону  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города  
Ростова-на-Дону «Детский сад № 293»  
(МБДОУ № 293)

Коммунистический пр., дом 37/2,  
Ростов-на-Дону, 344091  
ОКПО 35587036,  
ИНН/КПП 6168099061/616801001

тел./факс (863)222-04-97  
тел.(863)310-97-17  
E-mail: [ds293@mail.ru](mailto:ds293@mail.ru)

« 11 » декабря 2017 г. № 170

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Главному  
государственному санитарному  
врачу по Ростовской области  
Ковалеву Е.В.

### Информационное письмо.

В соответствии с предписанием должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области от 26.08.2016 № 504 сообщая следующее, что в ходе проверки были выявлены нарушения, по данным нарушениям, приняты следующие мероприятия:

1. п.3 Провести ремонт(замену) напольного покрытия в спальнях групп № 3,4,5, в прачечной (срок до – 15.12.2017 г) – **выполнено.**
2. п.7 Оборудовать туалетные старшей и подготовительной групп закрывающимися кабинками (срок до – 15.12.2017 г) – **выполнено.**
3. п.10 Довести уровень искусственной освещенности до нормируемой в групповой младшей группы № 6, в раздевалке средней группы № 3 с представлением результатов в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Сержантов, 3 кабинет № 23 (срок до – 15.12.2017 г) – **выполнено.**

Заведующий МБДОУ № 293

Исп.Брусняк Н.Г.

Тел.222-0497



Л.В.Рвачева

Управление образования города Ростова-на-Дону  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города  
Ростова-на-Дону «Детский сад № 293»  
(МБДОУ № 293)

Коммунистический пр., дом 37/2,  
Ростов-на-Дону, 344091  
ОКПО 35587036,  
ИНН/КПП 6168099061/616801001

тел./факс (863)222-04-97  
тел.(863)310-97-17  
E-mail: [ds293@mail.ru](mailto:ds293@mail.ru)

« 09 » ноября 2018 г. № 185

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Главному  
государственному санитарному  
врачу по Ростовской области  
Ковалеву Е.В.

### Информационное письмо.

В соответствии с предписанием должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области от 26.08.2016 № 504 сообщая следующее, что в ходе проверки были выявлены нарушения, по данным нарушениям, приняты следующие мероприятия:

1. п.4 Провести ремонтные работы на пищеблоке, в прачечной материалами позволяющими проведение влажной уборки и дезинфекции, согласно пп.5.1,5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (срок до – 15.11.2018 г) – **выполнено.**
2. п.5 Обеспечить пищеблок системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением. (срок до – 15.11.2018 г) – **выполнено.**

Заведующий МБДОУ № 293

Исп.Брусняк Н.Г.

Тел.222-0497



Л.В.Рвачева